

## **Wasserversorgung - Information über die Wasserqualität**

Die Gemeinde ist Betreiberin der Wasserversorgung Büron und gibt damit Trinkwasser an Konsumentinnen und Konsumenten ab. Gemäss gesetzlicher Vorschrift hat der Gemeinderat jährlich mindestens einmal umfassend über die Qualität des Trinkwassers zu informieren.

Aufgrund von kürzlich durchgeführten Wasserproben informieren wir sie gerne wie folgt:

- Alle entnommenen Proben entsprechen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.
- Die Gesamthärte in französischen Härtegraden beträgt 36 frz. H°.
- Der Nitratgehalt des Trinkwassers liegt unterhalb des in der Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln festgelegten Toleranzwertes von 40 mg/l, nämlich bei 22 mg/l
- Herkunft des Wassers: Quell- und Grundwasser



Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne der Brunnenmeister, Bruno Wilhelm, zur Verfügung (Natel 079 242 50 33).